

АКТ

проведения практической тренировки по отработке действий по безопасной,
быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

«04» апреля 2023 г.

Комиссия в составе: заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты Осипенкова Светлана Евгеньевна; заместитель заведующего Вокина Ирина Викторовна, инспектор г. Воркуты ОНПР Богинс Владимир Артурович составила настоящий акт о результатах проведения практической тренировки по отработке действий по безопасной, быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации в здании МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты, расположенного по адресу: г. Воркута, ул. Димитрова, д. 16.

Характеристика здания с массовым пребыванием людей:

- размеры в плане: 68,4 x 17,6 метров;
- степень огнестойкости: 3
- этажность: 3
- количество эвакуационных выходов: 8
- тип системы оповещения о пожаре: речевая

Количество человек, подлежащих эвакуации 222

Время:

- начала тренировки (подачи вводной о возникновении пожара) в 10²⁰,
- срабатывания системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 10²²,
- начала эвакуации из здания 10³⁰, завершения эвакуации из здания 10⁴²,
- окончания сбора информации о количестве эвакуируемых людей 10⁴⁵.

Результаты эвакуации:

- фактическое время эвакуации людей из здания – 15,
- результат работы системы АПС и оповещения – удовлетворительный,
- количество эвакуируемых 222, из них детей 170, обслуживающий персонал 52,
- количество используемых эвакуационных выходов из здания 8,
- количество постов безопасности у выходов 8,
- наличие списков эвакуируемых у педагогического состава – да,
- соотношение списочной численности к фактически эвакуировавшимся в ходе тренировки – 100 %

Замечания и предложения комиссии: Ничего замечать нечего

Итоговая оценка: удовлетворительная
(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Члены комиссии:

С.Е. Осипенкова
И.В. Вокина
В.А. Богинс